

Gesten Vandværk I/S
Stadion Alle 1
6621 Gesten
Att.: Arne Welcher Christensen

Rapportnr.: AR-15-CA-00283968-01
Batchnr.: EUDKVE-00283968
Kundenr.: CA0003684
Modt. dato: 10.03.2015

Analyserapport

Prøvested: Gesten Vandværk Vandværket - V20100500 / 4575000500
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 10.03.2015 kl. 15:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BCH
Analyseperiode: 10.03.2015 - 14.03.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80206420	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80083196				*		
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	8.5	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Gesten Vandværk I/S, Asger Sørensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
 Gesten Vandværk I/S, Jens-Alfred Sørensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
 Gesten Vandværk I/S, Niels Peter Kristensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
 Gesten Vandværk I/S, Richard Schjøtz, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
 Vejen Kommune, Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

14.03.2015

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.