

Gesten Vandværk I/S
Stadion Alle 1
6621 Gesten
Att.: Arne Welcher Christensen

Rapportnr.: AR-16-CA-00409215-01
Batchnr.: EUDKVE-00409215
Kundenr.: CA0003684
Modt. dato: 31.03.2016

Analyserapport

Prøvested: Gesten Vandværk Vandværket - 54245 - V20100500 / 4575000500
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 31.03.2016 kl. 10:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S USB
Analyseperiode: 31.03.2016 - 04.04.2016

Prøvemærke: Afgang Vandværk

Lab prøvenr:	40921501	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⌘) Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80005842				*		
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22 °C	100	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	Se bemærkning
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.002		mg/l	0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi til:

Gesten Vandværk I/S, Asger Sørensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
Gesten Vandværk I/S, Jens-Alfred Sørensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
Gesten Vandværk I/S, Niels Peter Kristensen, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
Gesten Vandværk I/S, Richard Schjøtz, Stadion Alle 1, 6621 Gesten
Vejen Kommune, Kopimodtager drikkevand, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Bemærkning: Det overskrider kravene til vandprøven der foretages ved forbrugerne, se AR-16-CA-00409225-01, der vil tage en omprøve snarest.

04.04.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gøres, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.