



Gesten Vandværk I/S

Registrernr.: T43487

Lyngvej 4  
6621 Gesten

Kundenr.: 611804

Ordrenr.: 816804

Prøvenr.: 23237564

Att.: K.E. Olsen

Modt. dato: 2011.03.02

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Gesten Vandværk I/S  
Lyngvej 4, 6621 Gesten  
Prøvested.....: **Gesten Vandværk Ledningsnet - V20100500/4575000599**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2011.03.02 kl. 12:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.03.02 kl. 23:34 - 2011.03.06

	Prøvenr.: 23237564	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	4.7	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	41	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.5	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

07. marts 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.