



Gesten Vandværk I/S

Stadion Alle 1  
6621 Gesten

Att.: Arne Welcher Christensen

Registrernr.: T74804  
Kundenr.: 611804  
Ordrenr.: 816804  
Prøvenr.: 23200965

Modt. dato: 2011.10.07

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gesten Vandværk I/S  
Stadion Alle 1, 6621 Gesten  
Prøvested.....: **Gesten Vandværk Vandværket - V20100500/4575000500**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøveudtagning...: 2011.10.07 kl. 08:40  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MBR)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.10.07 kl. 22:16 - 2011.10.11

	Prøvenr.: 23200965	Prøve ID:	Prøvemærke: afgang v/v	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens lugt			<b>ingen</b>			*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C			<1 MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli			<1 MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA			<1 CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA			<1 CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)			<0.010 mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)			<0.005 mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium			0.022 mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit			<0.005 mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat			<0.50 mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Chlorid			15 mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid			0.18 mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon			0.93 mg/l		4	DS/EN 1484	10

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>					*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>					*VISUEL	
Prøvens smag	<b>normal</b>					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>9.2</b>	<b>gr. C</b>				DS2250	
pH	<b>7.3</b>	<b>pH</b>			7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>39</b>	<b>mS/m</b>			>30	DS/EN 27888	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejen Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

11. oktober 2011

*Annette Vendel*

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.