



Gesten Vandværk I/S

Stadion Alle 1
6621 Gesten

Att.: Arne Welcher Christensen

Registrernr.: T80929
Kundenr.: 611804
Ordrenr.: 816804
Prøvenr.: 23274357

Modt. dato: 2011.11.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gesten Vandværk I/S
Stadion Alle 1, 6621 Gesten
Prøvested.....: **Gesten Vandværk Ledningsnet - 54245/4575000599**
Udtagningsadresse: **Bækkevej 5**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Køkken**
Prøveudtagning...: 2011.11.17 kl. 15:05
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.11.17 kl. 22:25 - 2011.11.21

	Prøvenr.: 23274357	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.026	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.7	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	40	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	>11	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejle

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. november 2011

Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.