



Gesten Vandværk I/S

Stadion Alle 1  
6621 Gesten

Att.: Arne Welcher Christensen

Registrernr.: U12548  
Kundenr.: 611804  
Ordrenr.: 816804  
Prøvenr.: 23316263

Modt. dato: 2012.09.17

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gesten Vandværk I/S  
Stadion Alle 1, 6621 Gesten  
Prøvested.....: **Gesten Vandværk Ledningsnet - 54245/4575000599**  
Udtagningsadresse: **Gyvelvej 34, 6621 Gesten**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Bryggers**  
Prøveudtagning...: 2012.09.17 kl. 14:10  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.09.17 kl. 20:00 - 2012.09.21

	Prøvenr.: 23316263	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.8	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	40	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	7.0	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejle

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

21. september 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.